

L. p.	Urządzenia	ilość
1.	Dysza wlotowa denną 2" /ABS/PVC/ folia +maskownica tal k.o.	6
2.	Króciec wlotowy dyszy dennej DN50/PVC/ABS	6
3.	Muszla pobiercza PVC/ABS/folia stal k.o.	1
4.	Spust denny/folia/okrągły/ABS/PVC + maskownica stal k.o.	1
5.	Nisza reflektora/ABS/PVC/folia	4
6.	Króciec wlotowy rynny przelewowej DN65	10
7.	Filtr basenowy 1400 – dno dyszowe+wziernik wyk. Ozonoodporne	1
8.	Odpowietrznik automatyczny – stal k.o.	2
9.	Złoże filtracyjne (hydroantracyt+żwir)	1
10.	Bateria 5-ciu zaworów ręcznych DN100	1
11.	Tablica manometrów	1
12.	Wziernik popłuczyn	1
13.	Pompa obiegowa + kosz wstępny	1
14.	Urządzenie kontrolno-pomiarowe (chlor wolny, pH, Rx, Chlor związany)+elektrody	1
15.	Stacja dozująca – podchloryn sodu –kpl.	1
16.	Stacja dozująca – korektor pH – kpl.	1
17.	Stacja dozująca – koagulant – kpl.	1
18.	Regulator poziomu wody (sondy + elektrozawór) –kpl.	1
19.	Regulator temp. (podwójny: solary/kocioł c.o.) +elektrozawór – kpl.	1
20.	Wymiennik ciepła/stal k.o./solary/kocioł	2
21.	Reflektor basenowy LED RGB – tworzywo/inox	4
22.	Transformator + modulator LED + Pilot – kpl.	1
23.	Przeciwwrząd Tajfun + pompa 2,6 kW –kpl.	1
24.	Szafka zasilająco-sterująca z okablowaniem –kpl	1
25.	Foliowanie zbiornika przelewowego –kpl. .	1
26.	Foliowanie niecki basenowej/gr.1,5 mm/fizelina/nie. –kpl.	1
27.	El. Zabetonowane zb. Przelewowy –kpl.	1
28.	Poręcz dla niepełnosprawnych 10mb –kpl	1
29.	Winda hydrauliczna dla niepełnosprawnych/kotwa –kpl.	1
30.	Generator ozonu 25gr i/lub lampa do dezynfekcji UV – multifalowa - w zależności od wymagań Ministra Zdrowia i uzgodnieniami z SANEPID.	1
31.	Zbiornik reakcyjny – wyk. Ozonoodporne	1
32.	Układ wprowadzania ozonu (pompa/inżektor/mieszacz)	1
33.	Urządzenie zabezpieczające przed ozonem -1 czujnik	1
34.	Destruktor Ozonu	1
35.	Projekt technologii (uzgodnienia bhp/sanepidf)-kpl.	1
36.	Rurociągi PVC, armatura, materiały montażowe, chemia	1
37.	Montaż instalacji, szkolenie, uruchomienie –kpl.	1
38.	Wykonanie wszystkich prac budowlanych w tym instalacji uzdatniania wody, zapewniającej jakość wody oraz warunków sanitarno-higienicznych ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIACH MINISTRA ZDROWIA, ORAZ PRAWEM BUDOWLANYM” Wszystkie wątpliwości zmiany dodatków, pracy winny być wcześniej skonsultowane z zamawiającym.	